

VÝKAZ VÝMER

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - JAMNÍK

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - Plynoinštalácia

Č. položky	Označenie	Dodávateľ	Názov položky	Typ	M.j.	Množstvo
1	OC IZ	Dodávateľ stavby	Potrubie oceľové s bralenovou izoláciou	DN 25	m	15
2	OC	Dodávateľ stavby	Potrubie oceľové	DN 25	m	4
3	OC	Dodávateľ stavby	Potrubie oceľové	DN 20	m	1
4	OC	Dodávateľ stavby	Potrubie oceľové	DN 15	m	1
5	R	Dodávateľ stavby	Redukcia navarovacia	DN 25/15	ks	1
6	R	Dodávateľ stavby	Vsuvka	DN 25	ks	1
7		Dodávateľ stavby	Návarok závitový	DN 25	ks	3
8		Dodávateľ stavby	Návarok závitový	DN 20	ks	1
9		Dodávateľ stavby	Návarok závitový	DN 15	ks	1
10		Dodávateľ stavby	Koleno oceľové navarovacie	90° DN 25	ks	8
11		Dodávateľ stavby	Zhotovenie odbočky - T-kus	do DN 80	ks	3
12		Dodávateľ stavby	Ukotvenie potrubia (komplet)	DN 25	ks	8
13		Dodávateľ stavby	Ukotvenie potrubia (komplet)	DN 15	ks	1
14	GK	Dodávateľ stavby	Guľový ventil	DN 25	ks	1
15	GK	Dodávateľ stavby	Guľový ventil	DN 20	ks	1
16	GK	Dodávateľ stavby	Guľový ventil	DN 15	ks	1
17	PI	Dodávateľ stavby	Manometer s uzáverom a kond. slučkou	0 - 10 kPa, ø160	ks	1
18	DUP	Lexmed	Detektor úniku plynu	Hestia	ks	1
19	PHV	Lexmed	Havarijný ventil	DN 25	ks	1
20		Dodávateľ stavby	Prepojenie havarijného ventilu a detektora	CYSY 2x0,75	m	5
21		Dodávateľ stavby	Napojenie detektora úniku plynu - elektro		súb	1
22		Francel	Regulátor tlaku plynu	B 6	ks	1
23		Hutira	Prepojovacie potrubia v skrini MaRZ + vodivá rozspierka		ks	1
24		Hutira	Skrinka MaRZ na fasádu	535x497x216	ks	1
25		Dodávateľ stavby	Chránička	do DN 50	ks	1
26		Dodávateľ stavby	Uloženie potrubia do chráničiek	do DN 50	ks	1
27		Dodávateľ stavby	Nátery potrubia a pomocných konštrukcií	1x zákl, 2x vrch, 1 m ²	súbor	1
28		Dodávateľ stavby	Lešenie ľahké do výšky 3 m		m ²	3
29		Dodávateľ stavby	Profilový a spojovací materiál		kg	20
30		Dodávateľ stavby	Izolácia tvaroviek bralenovou izoláciou		ks	8
31		Dodávateľ stavby	Tlaková hadica plynová	DN 15, l=0,5m	ks	1
32		MORA	Plynový sporák	PS 142 M1	ks	1
33		Dodávateľ stavby	Demontáž plynového sporáka		ks	1
34		Dodávateľ stavby	Demontáž plynového ohrievača vody		ks	1
35		Dodávateľ stavby	Demontáž plynového radiátora - gamatky		ks	6
36		Dodávateľ stavby	Demontáž regulátora tlaku plynu	Alz 6U/AB	ks	1
37		Dodávateľ stavby	Demontáž plechovej skrinky merania		ks	1
38		Dodávateľ stavby	Demontáž chráničiek		ks	4

39		Dodávateľ stavby	Demontáž potrubia	DN 32	m	9
40		Dodávateľ stavby	Demontáž potrubia	DN 20	m	20
41		Dodávateľ stavby	Demontáž potrubia	DN 15	m	20
42		Dodávateľ stavby	Demontáž ručného uzáveru závitového	DN 32	ks	1
43		Dodávateľ stavby	Demontáž guľového ventilu závitového	DN 15	ks	8
44		Dodávateľ stavby	Demontáž plynovej hadice		ks	1
45		Dodávateľ stavby	Príprava na odplynenie potrubia dusíkom		súbor	1
46		Dodávateľ stavby	Odplynenie potrubia dusíkom	do DN 50	m	49
47		Dodávateľ stavby	Presun demontovaného potrubia 6-24 m		t	0,1
48		Dodávateľ stavby	Presun demontovaných armatúr 6-24 m		t	0,05
49		Dodávateľ stavby	Likvidácia železného šrotu		t	0,5
50		Dodávateľ stavby	Napustenie potrubia		m	21
51		Dodávateľ stavby	Čistenie potrubia		m	21
52		Dodávateľ stavby	Príprava na skúšku tesnosti		súbor	1
53		Dodávateľ stavby	Skúška tesnosti		m	21
54		Dodávateľ stavby	Presun hmôt / doprava		%	3
55		Dodávateľ stavby	Podiel pridružených výkonov		%	3
56		Dodávateľ stavby	Stavebné úpravy		%	2
57		Dodávateľ stavby	Uvedenie do prevádzky + revízie		súbor	1

Upozornenie: výkaz výmer je pomocný dokument, dodávateľ stavby je povinný preštudovať si textovú a výkresovú časť projektovej dokumentácie. Dĺžky potrubí sú napočítané s minimálnou rezervou! Pôvodné potrubie bude demontované od HUP po plynové spotrebiče.