

## VÝKAZ VÝMER

Stavba: STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - JAMNÍK

Časť: SO 01 - STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU - Vykurovanie

Č.položky	Označenie	Dodávateľ	Názov položky	Typ	M.j.	Množstvo
1		Vaillant	Plynový kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom vody	ecoTEC pro VUW 236/5-3	ks	1
2		Vaillant	Ekvitermický regulátor	calorMatic 630/3	ks	1
3		Vaillant	Dialkové ovládanie k regulátoru	VR 90	ks	1
4		Vaillant	Snímač vonkajšej teploty		ks	1
5		Vaillant	Snímač teploty		ks	3
6		Dodávateľ stavby	Káblové prepojenie kotla, snímačov a regulátora		m	50
7		Vaillant	Vypúšťací lievik so sifónom		ks	1
8		Vaillant	Koaxiálny dymovod priamy	ø60/100 mm, 0,5 m	ks	3
9		Vaillant	Koaxiálny dymovod priamy	ø60/100 mm, 1 m	ks	2
10		Vaillant	Koaxiálny dymovod priamy	ø60/100 mm, 2 m	ks	1
11		Vaillant	Priamy dymovod s revíznym otvorom	ø60/100 mm, 0,25m	ks	1
12		Vaillant	Koleno dymovodu	ø60/100 mm, 45°	ks	2
13		Vaillant	Zakončovací diel dymovodu	ø60/100 mm	ks	1
14		Vaillant	Prechodka strechou	ø60/100 mm	ks	1
15		Vaillant	Pripojovací adaptér	ø60/100 mm	ks	1
16		Vaillant	Upevňovacie obruče	ø60/100 mm 5ks	sada	1
17		Vaillant	Ružica plastová vnútorná	ø100 mm	ks	3
18		Ivar	Hydraulický vyrovnávač tlakov horizontálny s izoláciou	PAW.HD2200 DN 20	ks	1
19		Ivar	Kombinovaný rozdeľovač / zberač s izoláciou	PAW.MV2 DN 20	ks	1
20		Ivar	Držiak rozdeľovača	PAW.DR 3121	sada	1
21		Ivar	Expanzná nádoba pre kotlovú zostavu	IVAR.EXPANZ 18l	ks	1
22		Ivar	Poisťovacia sada pre kotlovú zostavu	PAW.PS 5257 DN 20	ks	1
23		Ivar	Rýchlomontážna čerpadlová sada so zmiešavaním s izoláciou	HEAT BLOC K32, DN 20	ks	2
24		Ivar	Držiak čerpadlovej sady	PAW.DS 3122	sada	2
25		Ivar	Vypúšťacia a napúšťacia sada	PAW.VN 3161	ks	2
26		Ivar	Pripojovacie šróbenia		súbor	1
27		Ivar	Guľový ventil vypúšťací	DN 15	ks	3
28		Ivar	Guľový ventil UK	DN 25	ks	3
29		Ivar	Spätný ventil	DN 25	ks	1
30		Ivar	Filter	DN 25	ks	1
31		Ivar	Tlakomer s návarkom	0-6 bar	ks	1
32		Ivar	Teplomer s návarkom	0-120°C	ks	10
33		Dodávateľ stavby	Redukčný ventil	DN 15	ks	1
34		Certima / Flamco	Oddeľovací člen	NFE 2.1	ks	1
35		Ivar	Automatický odvzdušňovací ventil	DN 10	ks	4
36		Ivar	Potrubie oceľové lisovacie	18x1,2	m	2

37		Ivar	Potrubie oceľové lisovacie	28x1,5	m	6
38		Ivar	Tvarovky oceľové lisovacie	18x1,2	ks	4
39		Ivar	Tvarovky oceľové lisovacie	28x1,5	ks	12
40		Rehau	Rúrka RAUTITAN stabil	20x2,9	m	2
41		Rehau	Rúrka RAUTITAN stabil	25x3,7	m	6
42		Rehau	Rúrka RAUTITAN stabil	32x4,7	m	22
43		Rehau	Rúrka RAUTITAN stabil	40x6,0	m	2
44		Rehau	Rúrka RAUTITAN stabil, továrensky preizolovaná 9 mm	16,2x2,6	m	55
45		Rehau	Rúrka RAUTITAN stabil, továrensky preizolovaná 9 mm	20x2,9	m	32
46		Rehau	Ochranná rúrka pre rúrku	16x2,0/17x2,0	m	3
47		Rehau	Ochranná rúrka pre rúrku	20 x 2,0	m	2
48		Rehau	Pripojovací skrutkový spoj G 3/4-15 ( 1 pár )	G 3/4-15 ( 1 pár )	ks	12
49		Rehau	RAUTITAN kolenová pripojovacia garnitúra	20/250mm	ks	24
50		Rehau	RAUTITAN Násuvná objímka	16 PX	ks	48
51		Rehau	RAUTITAN Násuvná objímka	20 PX	ks	22
52		Rehau	RAUTITAN Násuvná objímka	25 PX	ks	10
53		Rehau	RAUTITAN Násuvná objímka	32 PX	ks	12
54		Rehau	RAUTITAN Násuvná objímka	40 PX	ks	6
55		Rehau	RAUTITAN redukovaná spojka	25/16 PX	ks	2
56		Rehau	RAUTITAN redukovaná spojka	40/25 MX	ks	2
57		Rehau	RAUTITAN T-kus	T-kus 16 PX	ks	2
58		Rehau	RAUTITAN T-kus	T-kus 20-16-16 PX	ks	6
59		Rehau	RAUTITAN T-kus	T-kus 20-16-20 PX	ks	2
60		Rehau	RAUTITAN T-kus	T-kus 20-20-16 PX	ks	2
61		Rehau	RAUTITAN T-kus	T-kus 25-16-20 PX	ks	2
62		Rehau	RAUTITAN T-kus	T-kus 32-20-32 PX	ks	4
63		Rehau	RAUTITAN T-kus	T-kus 32-25-25 PX	ks	2
64		Rehau	RAUTITAN T-kus	T-kus 40-32-40 PX	ks	2
65		Dodávateľ stavby	Potrubie kanalizačné	HT 32 x 1,8	m	4
66		Dodávateľ stavby	Tvarovky kanalizačné	HT 32 x 1,8	ks	4
67		Dodávateľ stavby	Ukotvenie potrubia (komplet)	DN 15	ks	1
68		Dodávateľ stavby	Ukotvenie potrubia (komplet)	DN 25	ks	4
69		Certima	Izolácia potrubia	Tubolit DG hr. 30 mm; d = 28 mm	m	6
70		Certima	Izolácia potrubia	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 20 mm	m	2
71		Certima	Izolácia potrubia	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 25 mm	m	6
72		Certima	Izolácia potrubia	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 32 mm	m	22
73		Certima	Izolácia potrubia	Tubolit DG hr. 13 mm; d = 40 mm	m	2
74		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	11 VKL 600/500	ks	1
75		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	21 VK 600/800	ks	1
76		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	21 VKL 600/700	ks	1
77		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	22 VK 600/600	ks	1
78		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	22 VK 600/800	ks	2
79		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	22 VK 600/1000	ks	1
80		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	22 VK 600/1200	ks	1

81		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	22 VK 600/1400	ks	3
82		Korado	Plechový doskový radiátor Radik	22 VKL 600/1400	ks	1
83		Korado	Konzola stenová dvojité		sada	12
84		Korado	Zátka radiátorová		ks	12
85		Korado	Odvzdušňovací radiátorový ventil		ks	12
86		Korado	Vypúšťací radiátorový ventil		ks	12
87		Oventrop	Termostatická hlavica pre radiátory VK	Uni LH	ks	12
88		Honeywell	Radiátorové spiatkové šróbenie	Verafix VKE, priame Rp1/2	ks	12
89		Dodávateľ stavby	Vyfrézovanie drážky do steny	pre dvojicu potrubí	m	34
90		Dodávateľ stavby	Prepláchnutie vykurovacieho systému		súbor	1
91		Dodávateľ stavby	Napustenie vykurovacieho systému		l	100
92		Dodávateľ stavby	Vyregulovanie vykurovacieho systému		ks	12
93		Dodávateľ stavby	Profilový a spojovací materiál		kg	20
94		Dodávateľ stavby	Čistenie potrubia		m	127
95		Dodávateľ stavby	Tlaková skúška - oceľ		m	8
96		Dodávateľ stavby	Tlaková skúška - plast		m	119
97		Dodávateľ stavby	Lešenie ľahké do výšky 3 m		m2	6
98		Dodávateľ stavby	Presun hmôt / doprava		%	2
99		Dodávateľ stavby	Podiel pridružených výkonov		%	1
100		Dodávateľ stavby	Stavebné úpravy		%	3
101		Dodávateľ stavby	Uvedenie do prevádzky + revízie + zaškolenie		súbor	1

Upozornenie: výkaz výmer je pomocný dokument a vychádza z projektu pre stavebné povolenie, dodávateľ stavby je povinný preštudovať si celú projektovú dokumentáciu. Dĺžky potrubí sú napočítané s minimálnou rezervou! Pred objednaním jednotlivých položiek je potrebné rozsah dodávky konzultovať s dodávateľom, na základe odporúčania dodávateľa môžu byť niektoré položky zoznamu doplnené.