

LEGENDA :

- A – SVIETIDLO STROPNÉ ALEBO NÁSTENNÉ, IP20, 60W
- B – SVIETIDLO STROPNÉ ALEBO NÁSTENNÉ, IP44, 60W
- C – SVIETIDLO ASYMETRICKÉ, BASIC T5 ASYM, 1x80W, T5
- D – SVIETIDLO BASIC II 1x4L RT600, 4x14W T5, ECG, PSL, RAL 9003
- E – DIVADELNÝ REFLEKTOR PLOŠNÝ, 500W, SKLENENÉ FAREBNÉ FILTRE
- N – SVIETIDLO PRE NETRVALÉ NÚDZOVÉ OSVETLENIE SO ZABUDOVANÝM AKUMULÁTOROM 1x8W/230V 50 Hz, EVG, PIKTOGRAM, 1 HOD, IP20



- SPÍNAČ JEDNOPÓLOVÝ č.1 ,10A, 250V, IP20
- SÉRIOVÝ PREPÍNAČ č.5 10A, 250V, IP20
- STRIEDAVÝ PREPÍNAČ č.6 10A, 250V, IP20



- ZÁSUVKA 2x(2P+PE), 16A, 250V, IP20



- ZÁSUVKA 2P+PE, 16A, 250V, IP20




HR

- ELEKTRICKÝ ROZVÁDZAČ HR, IP40/20



HUS

- HLAVNÁ UZEMŇOVACIA SVORKA (EKVIPOTENCIÁLNA SVORKA)



- A – TYP SVIETIDLA
- 2/1 – PORADOVÉ ČÍSLO SVIETIDLA V OKRUHU
- PORADOVÉ ČÍSLO OKRUHU



23

- PORADOVÉ ČÍSLO ZÁSUVKOVÉHO OKRUHU



ST

- CENTRAL STOP TLAČIDLO, IP65

Peter Janek

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PETER JANEK HLAVNÁ 170 PODTUREŇ PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS 044/5222863 0905/552499 peterjanek@centrum.sk	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
<i>Peter Janek</i>	<i>Peter Janek</i>	<i>Peter Janek</i>		
MIESTO: JAMNÍK, PARCELNÉ ČÍSLO 465/1			FORMÁT : 1 x A4	
INVESTOR : OBEC JAMNÍK			DÁTUM : 02/2016	
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU – JAMNÍK			STUPEŇ: DSP	
PROFESIA : ELEKTROINŠTALÁCIA			ZÁKAZKA Č. : 12/02/2016	
OBJEKT-SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU			MERÍTKO :	Č. VÝKRESU: E1.03
OBSAH VÝKRESU : LEGENDA PRÍSTROJOV A SVIETIDIEL				