


POZNÁMKY:

- STREŠNÁ KRYTINA – KRYTINA ŠKRIDLA
- PRI MONTÁŽI BLESKOZVODU DODRŽAŤ STN EN 62305–1,62305–2,62305–3,62305–4, STN 33 2000–5–54, 332000–4–41
- NA UMIESTNENIA ZACHYTÁVACEJ SÚSTAVY SA STANOVILO METÓDA OCHRANNÉHO UHLA
- NAVRHNUTÉ JE ZBERNÉ VEDENIE UMIESTNENÉ NA HREBENI STRECHY–HREBEŇOVÝ ZBERAČ
- TRIEDA LPS III – každých 15m vonkajšieho obvodu objektu
- ODPOR JEDNÉHO ZEMNICA MAX. 10 OHMOV.

ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KRESLIL	PETER JANEK HLAVNÁ 170 PODTUREŇ PROJEKTOVANIE ELEKT. ZARIADENÍ A EPS 044/5222863 0905/552499 peterjanek@centrum.sk	
P. JANEK	P. JANEK	P. JANEK		
				
MIESTO : JAMNÍK, PARCELNÉ ČÍSLO 465/1				
INVESTOR : OBEC JAMNÍK				
STAVBA : STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU – JAMNÍK			FORMÁT : 2 x A4	
			DÁTUM : 02/2016	
			STUPEŇ: DSP	
PROFESIA : ELEKTROINŠTALÁCIA			ZÁKAZKA Č. : 12/02/2016	
OBJEKT–SÚBOR : SO 01 – STAVEBNÉ ÚPRAVY KULTÚRNEHO DOMU			MERITKO : Č. VÝKRESU:	
OBSAH VÝKRESU : SITUÁČNÁ SCHÉMA BLESKOZVODU			1:100	E1.05